



KABEL VO CYKY 4Bx16 v CHRÁNIČCE d63  
ULOŽENÝ VE VÝKOPU NA UROVNANOU ZEM.  
KRYTÍ V CHODNÍKU 35-50cm,  
V TRÁVNÍKU 70cm, POD SILNICÍ 1m  
V OBETONOVANÉ CHRÁNIČCE HDPE110.  
DO VÝKOPU V ROSTLÉ ZEMI ULOŽEN TAKÉ  
VODIČ FEZN d10 PRO POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ.

STOŽÁRY např. K4,5 133/89/60, L=5,1m, NAD ZEMÍ 4,5m  
POZINKOVANÉ, BEZPATICOVÉ, S DVÍŘKY, ELEKTROVÝZBROJÍ.

SVÍTIDLA SKIDO/6LED/700mA/CW/16W  
SE SVÍTIDLEM OBJEDNAT VÝLOŽNÍK S REDUKCÍ  
ZE SVISLÉHO PRUMĚRU 60 NA VODOROVNÝ 42mm

KABEL CYKY 4Bx16  
V OCHR. ROUŘE d 63/50  
VE VÝKOPU, KRYTÍ 0,70m  
FOLIE V HL. 0,3m, ZEMNÍČÍ  
VODIČ d10 V ROSTLÉM TERÉNU

SOUSTAVY NAPĚTÍ:  
V ROZVODU 3f+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C  
VE SVÍTIDLE 1f+N+PE, 50Hz, 230V, TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ, KRYTÍ, PŘEPÁŽKAMI.  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ POSPOJOVÁNÍM, SAMOČINNÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE PŘI PORUŠE.

OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍM  
UZEMNĚNÍM STOŽÁRŮ, Rz < 10Ω .

01/2016 UPRAVEN ROZVOD VO :  
PŘIDÁNY 3 KABELY DO ZAPÍNAČÍHO MÍSTA RVO  
ZAHRNUTÉHO V PARKOVIŠTI.  
V PROJEKTU CHODNÍKU RVO ZRUŠEN,  
PŘIPRAVENY 2 KABELY VO NA MOST ZA SILNICÍ.

AZ CONSULT, spol. s r.o.  
číslo zakázky: 356/13  
Výrobek uvolněn k použití  
02/2016  
Datum: .....

k.ú. Hněvice			
Odpov. proj.:	Ing. Vlastimil Brabec	<b>AZ CONSULT</b> Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Telefax: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. Vlastimil Brabec		
Kontroloval:	Daniela Danusová, DIS		
Kraj:	Ústecký		
Objednatel:	Město Stětí, Mírové náměstí 163		
Chodník Hněvice - Račice		Zn. souboru:	S0401
		Služeb:	DSP
		Formát:	A4
		Č. zak.:	356/13
Výkres:		Č. paré:	
Situace veřejného osvětlení část 1		Datum:	02/2016
		Měřítko:	1:250
		Č. přílohy:	B2.2.1