



- Legenda:**
- Délka trasy: 650m
 - Soustava: TN-C, 400/230V, 50 Hz
 - Ochrana před nebezpečím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
 - Kabel CYKY 4x10 uloženy v plastové ochranné trubce KOOPFLEX DN63
 - stáv. kabely VO - typ uveden v situaci
 - svítidlo LED810415006 - SKIDO/6LED/700mA/15W
 - na sklámaném konickém sloupu SKPW 5,0/175-60/5,5 - nátěr RAL 6005
 - výložník SDI-500 6042 styp - nátěr RAL 6005
 - svítidlo VOLTANA 2 /39W/ ZN / 700mA
 - na ocel. oboustranně žárovce zinkovaném stožáru K6/133-89-60
 - s výložníkem SK1/60-300 Zz - nátěr RAL 6005
 - uzemnění - páska FeZn 30x4
 - pojistková skříň - typ uveden v situaci
 - kabelová chránička PE 90

PARÉ Č.:	VYPRACOVAL:	Janouš Koraňák	ES PROJEKT s.r.o. Skolní 2641 440 01 LOUNY Tel. 415 655 296 esprojekt@esprojekt.cz
	KRESLIL:	Miroslav Holý	
	KRAJ:	Ústecký	
	OBEC:	Štětí	
INVESTOR:	Město Štětí		
Štětí - veřejné osvětlení u Labe			
SITUACE		DATUM:	listopad 2016
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO STAVBY:	
		ČÍSLO ZAK.:	018-2016
		MĚR:	1:500
		Výkr. č.:	VO-ŠTĚ-01-2016