

**Trasa C** - ulice Břetislavova, Čechova, Jungmanova, Žerotínova, Nár.  
Odboje, Stromořadí, Husova a Slovácká.

Trasa F se zabývá zdokumentováním a zhodnocením lokality v okolí nádraží ČD až po okolí ZŠ Slovácká pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní cíle této lokality jsou Okresní správa sociálního zabezpečení, Husova 2994/1, 690 02, Katastrální úřad – Sady 28.října 720/16, 690 02, Česká pošta 2, Břetislavova 1945/1, 690 02, GE Money Bank, Slovácká 2762/41, 690 02, Bankomat KB, Jana Palacha 3197, 690 02, Bankomat Poštovní spořitelny, Břetislavova 2, 690 02, ZŠ Slovácká, Slovácká 2853/40, 690 02, SOU, Sovadinova 6, 690 02, Nádraží ČD, Sady 28.října 8, 690 02, Nádraží ČSAD, Slovácká 690 02, MŠ Břetislavova, Břetislavova 578/6, 690 02, MŠ, Duk. hrdinů 2799/2, 690 02, Lékárna BV centrum, Sady 28.října 23, 690 02, Shopping Centrum, Jana Palacha 690 02, Dělnický dům, Žerotínova 1, 690 02, Chirurgické ambulantní sdružení, Nár. Odboje 12, MaxiDental, Žerotínova 5a, Vodovody a kanalizace Břeclav, Čechova 1300/23

V lokalitě se nachází 3 autobusové zastávky.

Na trase v této lokalitě se nachází přechody pro chodce a místa pro přecházení, která neumožňují pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Jedná se především o závady jako jsou nevyhovující výška obruby v místě mezi chodníkem a komunikací a chybějící varovné a naváděcí pásy. V některých místech není řešena návaznost chodníků na sebe ve smyslu směrovém.

**Cíle dané lokality:**

3. Okresní správa sociálního zabezpečení

- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

5. Katastrální úřad

- plně bezbariérový přístup, objekt částečně bariérový

11. Česká pošta

- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

19. GE Money Bank

- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

22. Bankomat KB

- plně bezbariérový přístup

27. Bankomat Poštovní spořitelny

- plně bezbariérový přístup

36. ZŠ Slovácká

- plně bezbariérový přístup, objekt částečně bariérový

45. Nádraží ČD

- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

46. Nádraží ČSAD

- plně bariérový přístup včetně pohybu po nástupištích

48. MŠ Břetislavova  
- plně bariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní
54. MŠ, Duk. hrdinů  
- plně bezbariérový přístup, objekt částečně bariérový
76. Lékárna  
- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní
81. Shopping Centrum  
- plně bezbariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní
88. Dělnický dům  
- plně bariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní
106. Chirurgické ambulantní sdružení, Nár. Odboje 12  
- na vstupu do budovy se nachází schodiště, ale je zde možnost přivolání personálu zvonkem.
107. MaxiDental, Žerotínova 5a  
- bezbariérový přístup i pohyb v přízemí. Do patra vede schodiště.
108. Vodovody a kanalizace Břeclav, Čechova 1300/23  
- na vstupním schodišti nainstalovaná rampa pro vyvezení osob. Pohyb po kancelářích bezbariérový

Přechody pro chodce a místa pro přecházení dané lokality:

- CP1 - nově vybudovaný přechod pro chodce bez naváděcích prvků
- CP2 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 10,1 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.  
Nutná stavební úprava-snížení obrubníků, doplnění pásů a linie.
- CP3 - stávající přechod pro chodce bezbariérový. Délka 13,6 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.  
Nutné doplnění pásů a linie.
- CP4 - stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 15,0 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.  
Nutné doplnění pásů a linie.
- CP5 - stávající přechod pro chodce bezbariérový. Délka 6,7 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.  
Nutné doplnění pásů a linie.
- CP6 - stávající přechod pro chodce bezbariérový. Délka 13,8 a 7,8m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.  
Nutné doplnění pásů a linie.
- CP7 - stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 6,7 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.  
Nutné doplnění pásů a linie.
- CP8 - nově vybudovaný přechod pro chodce včetně naváděcích prvků
- CP9 - chybí místo pro přecházení. Délka 8,8 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.

Nutná stavební úprava - snížení obrubníků,doplnění pásů a linie  
CP10 - nově vybudovaný přechod pro chodce včetně naváděcích prvků  
CP11 - nově vybudované místo pro přecházení včetně naváděcích prvků  
CP12 - nově vybudované místo pro přecházení včetně naváděcích prvků  
CP13 - nově vybudované místo pro přecházení včetně naváděcích prvků  
CP14 - nově vybudované místo pro přecházení včetně naváděcích prvků  
CP15 - nově vybudované místo pro přecházení včetně naváděcích prvků  
CP16 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 13,6 m,bez signálních  
a varovných pásů,výškový rozdíl obrubníku > 20 mm,bez vodící linie.  
Nutná stavební úprava-snížení obrubníků,doplnění pásů a linie.

#### Autobusové zastávky:

CZ22 - bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška  
nástupní hrany  
CZ23 - bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška  
nástupní hrany  
CZ24 - bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška  
nástupní hrany