

Trasa F

FP1



- stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 6,0 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
Nutné doplnění pásů a linie.

FP2



- stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 10,0 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
Nutné doplnění pásů a linie.

FP3



- přechod pro chodce bezbariérový. Délka 7,0m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie.
Nutné doplnění pásů a linie.

FP4



- přechod pro chodce bariérový. Délka 12,7 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.
Nutná stavební úprava-snížení

FP5



- stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 12,4 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.
Nutná stavební úprava-snížení obrubníků, doplnění pásů a linie, z jedné strany dodělání chodníku.

FP6



- stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 6,5 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.
Nutná stavební úprava-snížení obrubníků, doplnění pásů a linie, z jedné strany dodělání chodníku.

FP7



- přechod pro chodce bezbariérový včetně
naváděcích prvků. Délka 12,9m

FP8



- přechod pro chodce bezbariérový včetně
naváděcích prvků. Délka 9,7m

FP9



- stávající místo pro přecházení bariérové.
Délka 6,9 m, bez signálních
a varovných pásů, výškový rozdíl
obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.
Nutná stavební úprava - snížení obrubníků,
doplnění pásů a linie

FP10



- stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 4,5 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie. Nutné doplnění pásů a linie.

FP11



- stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 6,9 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a linie

FP12



- stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 6,7 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a linie

FP13



- stávající místo pro přecházení bezbariérové. Délka 9,2 m, bez signálních a varovných pásů, bez vodící linie. Nutné doplnění pásů a linie.

FP14



- stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 3,7 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie. Nutná stavební úprava-snížení obrubníků, doplnění pásů a linie

FZ13



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ14



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ15



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ16



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ17



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ18



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ19



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ20



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany

FZ21



- bezbariérová zastávka, bez naváděcích prvků, malá výška nástupní hrany