

Trasa G - ulice kpt. Nálepky, M. Kudeříkové, Tyršův sad

Trasa G se zabývá zdokumentováním a zhodnocením lokality městské části Charvátská Nová Ves pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní cíle této lokality jsou Česká pošta 6, Lednická 21/80, 690 06, Základní škola, kpt. Nálepky 7, 690 06, Městská knihovna, Lednická 80, 690 06, Hala Char.N.Ves, kpt.Nálepky 7, 690 06, Lékárna, Na Valtické 723, 690 06, Sokolovna Char.N.Ves, Tyršův sad 206/4, 690 06, Zdravotní středisko, Na Valtické 723, 690 06 a Hřbitov, Na Špitálce, 690 06.

V lokalitě se nenachází autobusové zastávky.

Na trase v této lokalitě se nachází přechody pro chodce a místa pro přecházení, která neumožňují pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Jedná se především o závady jako jsou nevyhovující výška obruby v místě mezi chodníkem a komunikací a chybějící varovné a naváděcí pásy. V některých místech není řešena návaznost chodníků na sebe ve smyslu směrovém.

Cíle dané lokality:

14. Česká pošta

- plně bariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

39. Základní škola kpt. Nálepky

- plně bariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

60. Městská knihovna

- plně bariérový přístup do budovy včetně pohybu po ní

74. Hala Charv.N.Ves

- bezbariérový přístup do budovy, pohyb pouze u spodní tribuny

78. Lékárna

- bezbariérový přístup do budovy i pohyb po ní

91. Sokolovna

- bezbariérový přístup do budovy, pohyb pouze v přízemí

94. Zdravotní středisko

- bezbariérový přístup do budovy i pohyb po ní

102. Hřbitov

- bezbariérový vjezd z chodníku

Přechody pro chodce a místa pro přecházení dané lokality:

GP1 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 9,8 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.

Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a linie.

GP2 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 5,1 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku > 20 mm, bez vodící linie.

Nutná stavební úprava-snížení obrubníků,doplnění pásů a linie.

GP3 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 5,2 m,bez signálních a varovných pásů,výškový rozdíl obrubníku > 20 mm,bez vodící linie.

Nutná stavební úprava-snížení obrubníků,doplnění pásů a linie.

GP4 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 5,2 m,bez signálních a varovných pásů,výškový rozdíl obrubníku > 20 mm,bez vodící linie.

Nutná stavební úprava-snížení obrubníků,doplnění pásů a linie.

GP5 - stávající místo pro přecházení bariérové. Délka 5,5 m,bez signálních a varovných pásů,výškový rozdíl obrubníku > 20 mm,bez vodící linie.

Nutná stavební úprava-snížení obrubníků,doplnění pásů a linie.